

Einsatzübung „Brandbekämpfung“

08.07.2014

Birkenfeld, Wasserschiederwald (Umfeld des Campingplatzes „Waldwiesen“)

Am Dienstag, 08.07.14, um 18:00h führte die Stützpunktfeuerwehr Birkenfeld eine Übung im Bereich des Campingplatzes „Waldwiesen“ durch. Bei der Übung, die durch die Ausbilder Christian Schuler und Jochen Block durchgeführt wurde, ging es in erster Linie darum, die Wasserversorgung in diesem Bereich zu sichern.

So gab im Jahr 2013 einen Einsatz, durch eine Gasverpuffung, die aus Sicht der Feuerwehr glimpflich verlief und ohne anschließende Brandentstehung/-ausbreitung ablief. Dies könnte beim nächsten Mal schon anders sein, deshalb wurde der Unterflurhydrant getestet, der das Tanklöschfahrzeug mit Löschwasser versorgt. Dieser Hydrant befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Campingplatz. Da bei einem Waldbrand oder einer entsprechenden Brandausbreitung dieser Hydrant gegebenenfalls gar nicht mehr erreichbar ist, wurde parallel dazu die nächstmögliche Wasserentnahmestelle angezapft, die verfügbar wäre. Hierbei handelt es sich um einen Oberflurhydranten, der in der Wasserschiederstraße in Höhe des Wasgau-Marktes installiert ist. Von dort aus wurde die Versorgung des Wechselladerfahrzeugs (WLF) mit dem Abrollbehälter Tank-Wasser/Schaum (AB-TWS) vorgenommen, diese Versorgungsstrecke wurde vom AB-TWS und dem HLF 20/16 betrieben.

Als Resümee der Übung, die gegen 20:00h beendet war, konnte man feststellen, dass die Wasserversorgung aus dem Wasserleitungsnetz, in diesem Bereich, kein Problem darstellen sollte und für einen schnellen Erstangriff ausreichend sein sollte. Bei einer weiteren Brandausbreitung in den Wald hinein, hätte dies sowieso eine Alarmstufenerhöhung zur Folge.

Nach der Übung verblieb ein Großteil der Mannschaft noch im Feuerwehrhaus und sah sich ab 22:00h das Halbfinale der Fußball-WM (**GER-BRA 7:1**) an. 😊